

作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/10/18

内容

モジュール搬入

荷受状況①

フォークリフトで荷下ろし

敷地使用

前日使用承諾

サンテック 320w

1480枚30枚16PL×3台



内容

荷受終了①

内容

荷受状況②

25tクレーンで移動

内容

荷受状況③



内容

荷受終了②

合計1480枚

30枚/PL×16

10t ウイング車 3台



内容

引抜き検査

全10箇所

規定数値クリア

次週10/24

モジュール搬入